

Согласовано

Изм. № подл. Подп. и дата В зам. изм. №

№№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единицы измерения	Кол-во	Масса ед., кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кабель силовой с алюминиевыми жилами на напряжение 110 кВ сечением 800/150 мм²	АЛПГЛУГ -(1х800/150) мм²		Завод "Кирскабель"	м.	9492		
2	ОПН 110 кВ				шт.	12		
3	Заземление опор ВЛ-110 кВ				компл.	2		
4	Муфта концевая номинальное напряжение 110 кВ комплектно с опорным изолятором	АВВ		АВВ Электро-инжиниринг	компл.	12		
5	Муфта соединительная номинальное напряжение 110 кВ с разделением экрана для кабеля сечением 800 мм²	АВВ			компл.	8		
6	Котлодец полистироловый для установки коробов заземления экранов КЛ-110 кВ				компл.	1		
7	Трехфазная кабельная коробка с ОПН (6 шт)	КК-Т/ЗУ-ОПН			компл.	2		
8	Трехфазная кабельная коробка	КК-Т/ЗУ			компл.	4		
9	Разъединитель трехполюсный с одним зав. ножом	РНДЗ-1-2000У1			компл.	2		
10	Зажим аппаратный	А2А240-12			шт	12		
11	Зажим ответвительный	ОА-240-1			шт	6		
12	Провод	АС-240			м	150		
13	Опора анкерная 110 кВ	УС110-6		ОАО "Завод ЖБИ"	шт. / тн.	2/20.894		
14	Металлоконструкции под доп. траверсу (установка доп. оборудования на опору)				тн.	4,186		
15	Фундаментный блок	Ф2-У			шт.	8		
16	Лоток железобетонный	Л1-8/2		ОАО "Завод ЖБИ"	шт. / тн.	349/157,05		
17	Лоток железобетонный	Л1Д-8		ОАО "Завод ЖБИ"	шт. / тн.	5/0,55		
18	Плита железобетонная	П2-15		ОАО "Завод ЖБИ"	шт. / тн.	1424/113,9		
	в т. ч. железобетон				м³	42,72		