

Поз.	Наименование	Тип, марка обозначение документа	Код оборуд. изделия материала	Завод - изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7		9
1.14	Трансформаторы тока 10кВ 100/5	ТОЛ-10		ОАО "Свердловский завод трансформаторов тока"	шт.	6		яч. 3, 4 ТП-12
1.15	Трансформаторы тока 10кВ 150/5	(марку ТТ и необходимость установки согласовать с экпл. организацией)			шт.	9		яч. 10, ТП-4,7, яч. 8 ТП-26 яч. 1. ТП-14
2. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
2.1	Кабель силовой одножильный с медными жилами, с изоляцией полиэтилена в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, номинальным напряжением 10кВ, сечением 1х50/25	ТУ 16.К71.335-2004		ПО ГОСТ	км	0,06		
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности номинальным напряжением 1кВ, сечением, мм2							
2.2	1х185-1	ВВГнг(A)-LS			км	0,280		
2.3	3х95-1	ВВГнг(A)-LS			км	0,06		
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности номинальным напряжением 0,66кВ, сечением, мм2							
2.4	5х10-0,66	ВВГнг(A)-LS			км	0,016		
2.5	5х35-0,66	ВВГнг(A)-FRLS			км	0,032		
2.6	5х6-0,66	ВВГнг(A)-LS			км	0,001		
2.7	2х1,5-0,66	ВВГнг(A)-LS			км	0,001		
2.8	3х2,5-0,66	ВВГнг(A)-LS			км	0,002		
	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности номинальным напряжением 0,66кВ, сечением, мм2	ТУ 16.К01-37-2003						
				Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.
				10-20-С				Лист
				2				2

Поз.	Наименование	Тип, марка обозначение документа	Код оборуд. изделия материала	Завод - изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7		9
2.9	3х1,5-0,66	ВВГнг(A)-LS			км	0,012		
2.10	4х1,5-0,66	КВВГнг(A)-LS		ОАО "Электрокабель Кольчугинский завод"	км	0,068		
2.11	4х4-0,66	КВВГнг(A)-LS			км	0,066		
3.1	3. КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ И НАКОНЕЧНИКИ							
	Концевая муфта внутренней установки для одножильного кабеля	Р0L.T-12C/1X1-L12						
	10кВ с изоляцией из сшитого п/э сечением жил 50мм ² , экрана 25мм ²			Тусо Electronics Raychem	компл.	4		1 компл. на 3 фазы
	с болтовыми наконечниками под опрессовку							
3.2	Спаяжи кабельные полиэтиленовые для крепления кабелей в треугольник	CSL-300			шт.	100		
3.3	Комплекты заземления КМПБ (КВТ) (для трех фаз)	КМПБ-3 35/50			шт.	4		
3.4	Кабельный наконечник медный под опрессовку для кабеля 185мм ²	ТМЛ-185		Электротехнический завод "КВТ"	шт.	56		
3.5	Трубка термоусаживаемая	ТУТнз-LS -50/25			км	0,017		
4.1	4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ							
	Лоток лестничный 400х3000, высотой 100мм	Код по каталогу LL1040			шт.	3		
4.2	Подвес одиночный BSP-21, L=400	Код по каталогу BSP2104			шт.	4		
4.3	Консоль усиленная ВВН-60, L=400	Код по каталогу ВВН6040			шт.	4		
4.4	Анкер стандартный со шпилькой М10	Код по каталогу СМ441060			шт.	16		
4.5	Винт для крепления к профилю DB и LAS М10х30	Код по каталогу СМ041030			шт.	8		
4.6	Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию, М10	Код по каталогу СМ101000			шт.	8		
4.7	Стеновое крепление лотка (кронштейн)	Код по каталогу LP5000			шт.	8		
4.8	Кожух для в/в кабеля			ГК "СМЭК"	шт.	4		
	Кабельный канал белый ПВХ:							
4.10	60х60 (для одного кабеля)				км	0,03		
4.11	40х40 (для одного кабеля)			ЗАО "ДКС"	км	0,05		
				Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.
				Дата				Лист
				10-20-С				3

[illegible]