

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Арматура для прокладки СИП-2 по опорам							
	01. Металлическая лента	F 207		"НИЛЕД"	м	166	0,078	СТО 34.01-2.2-003-2015
	02. Бугель	NB 20		"НИЛЕД"	шт.	40	0,015	СТО 34.01-2.2-003-2015
	03. Кронштейн анкерный	CS10.3		"НИЛЕД"	шт.	22	0,165	СТО 34.01-2.2-003-2015
	04. Анкерный клиновой зажим	DN 95-120		"НИЛЕД"	шт.	22	0,61	СТО 34.01-2.2-003-2015
	05. Ремешек стяжной	E 260		"НИЛЕД"	шт.	219	0,004	СТО 34.01-2.2-003-2015
	06. Ограничитель перенапряжения	OP 600/50		"НИЛЕД"	шт.	9	0,163	СТО 34.01-2.2-003-2015
	07. Зажим плашечный	CD35		"НИЛЕД"	шт.	48	0,06	СТО 34.01-2.2-003-2015
	08. Зажим ответвительный с адаптером	PC 481		"НИЛЕД"	шт.	12	0,176	СТО 34.01-2.2-003-2015
	09. Крепа	NC 20		"НИЛЕД"	шт.	126	0,01	СТО 34.01-2.2-003-2015
	10. Комплект промежуточной подвески	ES 1500		"НИЛЕД"	шт.	63	0,36	СТО 34.01-2.2-003-2015
	11. Влагозащищенный ответвительный зажим	P71		"НИЛЕД"	шт.	24	0,1	СТО 34.01-2.2-003-2015
	12. Кабель с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, устойчивый к ультрафиолету	КГ 1х6 мм ²			м	24		
	13. Герметичный ответвительный зажим	P4		"НИЛЕД"	шт.	65	0,05	СТО 34.01-2.2-003-2015
	14. Корпус предохранителя	PF-6		"НИЛЕД"	шт.	65	0,1	СТО 34.01-2.2-003-2015
	15. Съёмный предохранитель	GG 10x38 8A		"НИЛЕД"	шт.	65	0,01	СТО 34.01-2.2-003-2015
	16. Ответвительный зажим	P72		"НИЛЕД"	шт.	65	0,132	СТО 34.01-2.2-003-2015
	17. Ответвительный зажим	PI 151+BI		"НИЛЕД"	шт.	4	0,133	СТО 34.01-2.2-003-2015
	18. Фасадное крепление	SF50		"НИЛЕД"	шт.	10	0,064	СТО 34.01-2.2-003-2015
	19. Изолированный наконечник	CPTA R 95		"НИЛЕД"	шт.	4	0,053	СТО 34.01-2.2-003-2015
	02. Кабель с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, устойчивый к ультрафиолету	КГ 3х2,5 мм ²			м	455		
	03. Разветвитель кабельный 2Р+Е 2,5 мм ² , 3 ввода, пластик черный, IP68	CA10-T110		"Sineyi"	шт.	65		
	04. <i>Лента для намотки СИП</i>				мм	6		
	05. Труба гофрированная из полиамида, D=48 мм				м	9		для кабеля ВВГнг(А)-LS, 4х35 мм ²
	06. Наконечник медный луженый, 35 мм ²				шт.	8		для кабеля ВВГнг(А)-LS, 4х35 мм ²
	07. Провод одножильный с гибкой медной жилой	ПугВ 1х16 мм ²			м	3		Повторное заземление PEN в ЩНО и копуса (см. лист 3) для провода ПугВ 1х16 мм ²
	08. Наконечник медный луженый, 16 мм ²				шт.	2		

1. Перед оформлением заказа длины проводов и количество материалов необходимо уточнить по месту подрядной организацией, выполняющей монтаж.
2. Количество материалов для реставрации существующих 8 опор на эстакаде уточнить по месту подрядной организацией, выполняющей монтаж.
3. Перед закупкой опор проверить анкерные и угловые опоры на несущую способность, при необходимости внести соответствующие изменения в спецификацию.
4. Реконструкция/замена опор №1-9 предусматривается отдельным комплектом

И.м.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Бурковский				01.19

Р 01/2019 - ЭН.С

Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Комсомольское шоссе г. Новомосковск Тульской области

Стация Лист Листов