

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

 Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

 Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОКУПАТЕЛЯ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

 РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ № п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на нормативный и/или иной документ, которому должен соответствовать товар (ГОСТ, чертеж, ТУ, иная НТД)	Комплектность	Единица измерения	Количество	Срок поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1.	кабель силовой типа ПвП 1x400/50-127/220	кабель силовой с одной круглой уплотненной многопроволочной токопроводящей медной жилой сечением 400 мм ² , экран из медных проволок в виде повива сечением не менее 50 мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из полиэтилена, напряжением на 220 кВ, типа ПвП 1x400/50-127/220	ГОСТ Р МЭК 62067-2011	Паспорт на поставляемый кабель, сертификат соответствия, протоколы заводских испытаний (сопротивление изоляции, протокол испытания повышенным напряжением)	м	124		Гарантийный срок на передаваемый Покупателю Товар соответствует сроку, гарантированному производителем Товара, но не менее 12 месяцев с момента поставки Товара.
2.	кабель силовой типа ПвП 1x240/35-64/110	кабель силовой с одной круглой уплотненной многопроволочной токопроводящей медной жилой сечением 240 мм ² , экран из медных проволок в виде повива сечением не менее 35 мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из полиэтилена, напряжением на 110 кВ, типа ПвП 1x240/35-64/110	ГОСТ Р МЭК 60840-2011	Паспорт на поставляемый кабель, сертификат соответствия, протоколы заводских испытаний (сопротивление изоляции, протокол испытания повышенным напряжением)	м	351	В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты перечисления Покупателем оплаты	
3.	кабель силовой типа ПвПу2г 1x400/50-127/220	кабель силовой с одной круглой уплотненной многопроволочной токопроводящей медной жилой сечением 400 мм ² , экран из медных проволок в виде повива сечением не менее 50 мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из полиэтилена, с усиленной изоляцией, напряжением на 220 кВ, типа ПвПу2г 1x400/50-127/220	ГОСТ Р МЭК 62067-2011	Паспорт на поставляемый кабель, сертификат соответствия, протоколы заводских испытаний (сопротивление изоляции, протокол испытания повышенным напряжением)	м	117		

4.	кабель силовой типа ПвПу2гж 1x240/35-64/110	кабель силовой с одной круглой уплотненной многопроволочной токопроводящей медной жилой сечением 240 мм ² , экран из медных проволок в виде повива сечением не менее 35 мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из полиэтилена, с усиленной изоляцией, и продольной герметизации напряжением на 110 кВ, типа ПвПу2гж 1x240/35-64/110	ГОСТ Р МЭК 60840-2011	Паспорт на поставляемый кабель, сертификат соответствия, протоколы заводских испытаний (сопротивление изоляции, протокол испытания повышенным напряжением)	М	104		
----	---	--	--------------------------	--	---	-----	--	--

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и в ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка упаковки или товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товары поставляются в новой (не восстановленной) упаковке (таре), обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов, от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения, а также удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с условиями договора

Подраздел 5.2 Требования по передаче покупателю технических и иных документов при поставке товаров

В соответствии с условиями договора

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспорт для перевозки товара должен соответствовать требованиям, предъявляемым для перевозки данного вида товара, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Поставщик должен обеспечивать надлежащее хранение Товара и защиту его от воздействия механических и климатических факторов, исключая порчу продукции до момента передачи Товара Покупателю.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен соответствовать ТУ, ГОСТам и иным нормативным документам Российской Федерации, а также требованиям и техническим характеристикам, указанным в настоящем техническом задании.

РАЗДЕЛ 12. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

Поставка осуществляется Поставщиком по адресу: Российская Федерация, 676470, Амурская область, г. Циолковский

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не устанавливаются.

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не устанавливаются.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Товаросопроводительная документация на русском языке на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОКУПАТЕЛЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	м	метров

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
-	-	-