

[illegible][illegible]

Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, описного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Ед. изм. учета - цена	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9
Кодовые таблицы							
Лоток перфорированный 200х80х13000		35304	ДКС	м.	32		
Крышка с заземлением на лоток осн.200х13000		35524	ДКС	м.	32		
Угол CDSO 90 вертикальный внеш. переходник проф. осн.200х80		37004	ДКС	м.	2		
Угол CSSS 90 вертикальный внутр. переходник лев. осн. 200		37064	ДКС	м.	2		
Крышка на угол CDSO/CSSS 90 вертикальный внеш. переходник осн.200		38284	ДКС	м.	2		
Консоль с опорой 1м, осн. 200 мм		ВВ.5020	ДКС	м.	18		
П-образный профиль PSL 11000, толщ.15 мм		ВРЛ2910	ДКС	шт.	5		
П-образный профиль PSL 1500, толщ.15 мм		ВРЛ2905	ДКС	шт.	4		
Крепление 1М к стене для вертикального монтажа осн.200 мм		ВММ1020	ДКС	шт.	6		
Металлоручка DN 10мм в ПВХ изоляции. Двн 10,0 мм. Двдр 14,0, цвет черныи		6071-010N	ДКС	м.	60		
Уплотнительная муфта для металлоручки в изоляции DN 10		6681P10	ДКС	уп.	10		
Муфта металлоручка-коробка DN 10,116х1,5 наружная резина		6014-1016	ДКС	шт.	10		
Держатель оцинкованный двухсторонний, д.13мм		53353	ДКС	шт.	10		
Труба из нержавеющей стали AISI 304 ш16х14,000 мм		6700-16L4	ДКС	м.	51		
Муфта труба-труба д.16мм, 1P66, 1P67, нержавеющей сталь AISI 316L		6110-16XХ	ДКС	шт.	12		
Подфлот 90° нержав AISI 304, д.16х1мм		6013-16X	ДКС	шт.	5		
Концевая втулка, наружная д. 16 мм		6097L168	ДКС	шт.	5		
Пластина соединительная GTO 180		37303	ДКС	шт.	32		
Нижелюбданная пластина для заземления PICE		37501	ДКС	шт.	22		
Выит с крестовидным шлицем М6х10		СМ1010610	ДКС	шт.	160		
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6		СМ1010600	ДКС	шт.	194		
Выит для электрического соединения М5х8		СМ030508	ДКС	шт.	12		
Накладка USB для лотка осн.200		37354	ДКС	шт.	8		
Выит с гайкой гайкой и кайдранным подголовником М6х16		СМ010616	ДКС	шт.	44		
Заземление							
Уголос 50х50				м.	20		
Стальная полоса 50х5				м.	85		

Изм.	Код	Лист	Медок	Подпись	Дата

250-2000-Э.С.С

Лист

2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, описного листа	Код обработки, видения, материала	Задан - изготовитель	Едв-ица учета-дения	Количе-ства	Масса единицы, кг	Примечание
---------	---	---	-----------------------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------------	------------

2	Платы температуры							
2.1	Микропроцессорный преобразователь температуры длина измерительного элемента 250мм выходной сигнал 4-20мА	Метран-276-01-250-05-Н0-10, 100С	Метран	шт.	2			
2.2	Микропроцессорный преобразователь температуры длина измерительного элемента 16м выходной сигнал 4-20мА	Метран-276-01-1600-05-Н0-100С	Метран	шт.	2			
2.3	Борьшка М20х15			шт.	2			
3	Шкаф СК							
3.1	Компактный преобразователь стандарт. входной сигнал Pt100 M100 / выходной сигнал 4...20 мА, 20...4 мА (встроенный преобразователь напряжения питания)	DSP55	Dataforth	шт.	7			
3.2	Навесной шкаф СС, 200 х 300 х 150мм, IP66	RSE0231	ДКС	шт.	1			

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
-------------	--------------	--------------

250-2000-АТХС									
ТЭЦ ПРЧ «ГЭС ЭНЕРГО» г. Колпино, Энергоблок №1									
Градирня вентиляторная БМГ-2000									
Спецификация закупочного оборудования и материалов									
ООО НТЭ-Инжиниринг									