

Инв. N подл.

Погр. и дата

Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Щит освещения – щит металлический модульный IP55, U=380В, In=100А	Prisma Plus G IP55		Schneider Electric	шт.	1		660х600х250
1.6.3ЩО	с вводным автоматом iC60N C 40A 3P с In=40A	iC60N C 40A 3P	A9F79340	Schneider Electric	шт.	1		
	мультифункциональное реле контроля фаз		RM35TF30	Schneider Electric	шт.	1		
	с отходящими автоматами iC60N C 10A 3P с In=10A	iC60N C 10A 3P	A9F79310	Schneider Electric	шт.	10		
	модульными контакторами iCT16A 3НО 220/240В AC 50Гц	iCT16A 3НО 220/240В AC 50Гц	A9C22813	Schneider Electric	шт.	10		
2	Автоматический выключатель 3–х полюсный с In.p.=20А – 380В	S203 B20		ABB	шт.	1		установить в 1.4ЩО
3	Щит освещения – щит распределительный модульный до 125А IP54	ЩРН–24з–1 У2 IP54		IEK	шт.	1		454х310х135
1.4.1ЩО	с отходящими автоматами S203 3P с In=10А	S203 B10A		ABB	шт.	4		
	контакторами AX18–30–10–80	AX18–30–10–80 18А		ABB	шт.	3		
3	Пост управления кнопочный	ПКЕ 222–2 У2			шт.	3		SB1.4, SB1.5, SB1.6
4	Пост кнопочный – бокс пластиковый 8 модульный IP65	KAEDRA 8 МОД	13978	Schneider Electric	шт.	1		195х200х112
КП1	с модульными кнопками управления с индикатором (зеленый)	iPB 1НО	AEA18038	Schneider Electric	шт.	8		
5	Пост кнопочный – бокс пластиковый 3 модульный IP65	KAEDRA 3 МОД	13975	Schneider Electric	шт.	1		150х80х98
КП2	с модульными кнопками управления с индикатором (зеленый)	iPB 1НО	AEA18038	Schneider Electric	шт.	2		

* – Принятое электрооборудование и материалы являются рекомендуемыми, не являются обязательными.
Приобретаемые электроизделия и материалы должны иметь сертификат соответствия.

						033-2020-2-ИОС1.С1(ЭО)			
						Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория АО "033 ППТ «Алабуга»"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Погр.	Дата	Индустриально-технологический парк «Синергия». Корпус N4.1.2	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Евстафьева		Евср			П	1	3
Пров.						Спецификация оборудования, изделий и материалов (освещение)	ООО "Алабуга Дежелопмент"		
ГИП		Сабин							
Н.контр.		Кашина							
Утв.									

Инф. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Светильник светодиодный 60Вт, 7600лм, 5000К IP65 с поворотными кронштейнами (по 2шт. на светильник)	LE-СПП-26-060-1017-65X		Ledeffect	шт.	234		
7	Светильник светодиодный встраиваемый 28Вт, 3100лм, 3000К, IP20	OPTIMA.OPL ECO LED 595 3000K		Световые технологии	шт.	18		
8	Светильник светодиодный встраиваемый 22Вт, 2000лм, 4000К, IP40	PIANO S 18 WH 4000K (with driver)		Световые технологии	шт.	18		
9	Выключатель двухклавишный (прима) для открытой установки 6 А/250 В, IP20		A56-029-B	Schneider Electric	шт.	3		
10	Выключатель одноклавишный на 2 напр. для скрытой установки 10 А/250 В, IP20		GSL000161 + KD-1-18	Schneider Electric	шт.	2		
11	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в оболочке из пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на U=0,66/1кВ, сечением:	ВВГнг(A)-LS ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012		ОАО "Электрокабель", Кольчугинский завод				+5% запас
	3х1,5 мм²	ВВГнг(A)-LS-0,66-3х1,5			м	1230		
	3х2,5 мм²	ВВГнг(A)-LS-0,66-3х2,5			м	170		
	5х2,5 мм²	ВВГнг(A)-LS-0,66-5х2,5			м	1500		
	5х4 мм²	ВВГнг(A)-LS-0,66-5х4			м	190		
	5х6 мм²	ВВГнг(A)-LS-0,66-5х6			м	100		
11	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий с ПВХ изоляцией не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением на U=0,66/1кВ, сечением:	ВВГнг(A)-FRLS ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012		ОАО "Электрокабель", Кольчугинский завод				+5% запас
	3х1,5 мм²	ВВГнг(A)-FRLS-0,66-3х1,5			м	60		
	3х4 мм²	ВВГнг(A)-FRLS-0,66-3х4			м	160		
12	Коробка распаячная для открытой проводки, IP55, 100х100х50		IMT35091	Schneider Electric	шт.	250		
13	Колодка клеммная				шт.	250		

[illegible]

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

						033-2020-2-ИОС1.С1(ЭО)	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Электрооборудование							
1	Вводно-распределительное устройство IP55, U=380В, In=630А (согласно схемы Лист 5)	Prisma Plus P IP55		Schneider Electric	компл.	1		2106x1956x450
ВРУ-А1	на 2 ввода с выключателями-разъединителями нагрузки (QS1, QS2) на ток 630А	INS630 3П	31114	Schneider Electric	шт.	2		
	с автоматическими выключателями (QF1, QF2) с In=630А	MICR. 2.3 630А NSX630F	LV432876	Schneider Electric	шт.	2		
	с автоматическими выключателями (QF3) с In=500А	MICR. 2.3 630А NSX630F	LV432876	Schneider Electric	шт.	1		
	схема АВР	ABP Zelio Logic	ABP	Schneider Electric	шт.	1		
	автомат 3Р с In=80А + УЗИП 3-х полюсный класс 1+2	C120N 3П 80А С + iPRF1 12.5r	A9N18365+A9L16633	Schneider Electric	шт.	2		
2	Вводно-распределительное устройство IP55, U=380В, In=630А (согласно схемы Лист 5)	Prisma Plus P IP55		Schneider Electric	компл.	1		2106x1006x450
ВРУ-А2	на 2 ввода с выключателями-разъединителями нагрузки (QS1, QS2) на ток 630А	INS630 3П	31114	Schneider Electric	шт.	2		
	с автоматическими выключателями (QF1, QF2) с In=630А	MICR. 2.3 630А NSX630F	LV432876	Schneider Electric	шт.	2		
	схема АВР	ABP Zelio Logic	ABP	Schneider Electric	шт.	1		
	автомат 3Р с In=80А + УЗИП 3-х полюсный класс 1+2	C120N 3П 80А С + iPRF1 12.5r	A9N18365+A9L16633	Schneider Electric	шт.	2		
3	Вводно-распределительное устройство IP55, U=380В, In=100А (согласно схемы Лист 5)	Prisma Plus G IP55		Schneider Electric	компл.	1		850x600x250
ВРУ-А3	на 2 ввода с выключателями нагрузки (QS1, QS2) на ток 63А	iSW 3П 63А	A9S65363	Schneider Electric	шт.	2		
	с автоматическими выключателями (QF1, QF2) с In=50А	iC60N 3П 50А С	A9F79350	Schneider Electric	шт.	2		
	схема АВР			Schneider Electric	шт.	1		

* – Принятое электрооборудование и материалы являются рекомендуемыми, не являются обязательными.
Приобретаемые электроизделия и материалы должны иметь сертификат соответствия.

						033-2020-2-ИОС1.С2 (ЭМ)			
						Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория АО "033 ППТ «Алабуга»"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Погн.	Дата	Индустриально-технологический парк «Синергия». Корпус N4.1.2	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Евстафьева		Евср			П	1	15
Пров.						Спецификация оборудования, изделий и материалов (электрооборудование)	ООО "Алабуга Дежелопмент"		
ГИП		Сабин							
Н.контр.		Кашина							
Утв.									

Инф. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание	63
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	Щит распределительный – бокс пластиковый 36 модульный (3х12) до 100А IP65	KAEDRA 3*12 МОД	13985	Schneider Electric	шт.	1		610х340х160	
РПА	с вводным автоматом iC60N C 50A 3P с In=50A	iC60N C 50A 3P	A9F79350	Schneider Electric	шт.	1			
	с отходящими автоматами	3P с In=25A хар–ка C	iC60N C 25A 3P	A9F79325	шт.	1			
		3P с In=16A хар–ка C	iC60N C 16A 3P	A9F79316	шт.	2			
		1P с In=10A хар–ка C	iC60N C 10A 1P	A9F79110	шт.	1			
5	Щкаф распределительный IP55, U=380В, In=630А	Prisma Plus G IP55		Schneider Electric	компл.	1		1450х950х250	
2.3РП	на вводе с выключателем–разъединителем нагрузки на ток 400А	INS400 3П	31110	Schneider Electric	шт.	1			
	и с отходящими автоматами:	3P с In=200A	NSX250B TM200D	LV431111	шт.	1			
		3P с In=160A	NSXm 25kA TM160D	LV426209	шт.	1			
		3P с In=125A	NSXm 25kA TM125D	LV426208	шт.	2			
		3P с In=63A хар–ка C	iC60N C 63A 3P	A9F79363	шт.	2			
		3P с In=6A хар–ка C	iC60N C 6A 3P	A9F79306	шт.	1			
		диф.автомат 4P с In=25A Iдиф.=30мА	iDPN N Vigi 4P 25A C 30MA AC	A9D31725	шт.	1			
	автомат 3P с In=80А + УЗИП 3–х полюсный класс 1+2	C120N 3П 80А C + iPRF1 12.5r	A9N18365+A9L16633	Schneider Electric	шт.	1			
6	Щкаф распределительный IP55, U=380В, In=630А	Prisma Plus G IP55		Schneider Electric	компл.	1		1250х950х250	
2.4РП	на вводе с выключателем–разъединителем нагрузки на ток 250А	INS250 3П	31106	Schneider Electric	шт.	1			
	и с отходящими автоматами:	3P с In=100A	NSXm 25kA TM100D	LV426207	шт.	2			
		3P с In=80A	NSXm 25kA TM80D	LV426206	шт.	2			
		3P с In=63A хар–ка C	iC60N C 63A 3P	A9F79363	шт.	2			
		3P с In=25A хар–ка C	iC60N C 25A 3P	A9F79325	шт.	1			
		3P с In=16A хар–ка C	iC60N C 16A 3P	A9F79316	шт.	1			
		3P с In=6A хар–ка C	iC60N C 6A 3P	A9F79306	шт.	2			
		диф.автомат 2P с In=25A Iдиф.=30мА	iDPN N Vigi 2P 25A C 30MA AC	A9D31625	шт.	2			
	автомат 3P с In=80А + УЗИП 3–х полюсный класс 1+2	C120N 3П 80А C + iPRF1 12.5r	A9N18365+A9L16633	Schneider Electric	шт.	1			
								033-2020-2-ИОС1.С2 (ЭМ)	
				Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
									Лист
									2

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инф. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	ЩК-1	Щаф распределительный IP55, U=380В, Iн=630А на вводе с выключателем-разъединителем нагрузки на ток 250А и с отходящими автоматами:	Prisma Plus P IP55	Schneider Electric	компл.	1		2106x1006x450
		3P с Iн=125А	INS250 3П	31106	шт.	1		
		3P с Iн=63А хар-ка C	C120H C 125A 3P	A9N18470	шт.	1		
		3P с Iн=25А хар-ка C	iC60N C 63A 3P	A9F79363	шт.	5		
		3P с Iн=10А хар-ка C	iC60N C 25A 3P	A9F79325	шт.	1		
		1P с Iн=63А хар-ка C	iC60N C 10A 3P	A9F79310	шт.	3		
		1P с Iн=16А хар-ка C	iC60N C 63A 1P	A9F79163	шт.	1		
		1P с Iн=16А хар-ка C	iC60N C 16A 1P	A9F79116	шт.	2		
		диф.автомат 2P с Iн=25А Iдиф.=30мА	iDPN N Vigi 2P 25A C 30MA AC	A9D31625	шт.	1		
		диф.автомат 4P с Iн=32А Iдиф.=30мА	iDPN N Vigi 4P 32A C 30MA AC	A9D31732	шт.	1		
		диф.автомат 4P с Iн=16А Iдиф.=30мА	iDPN N Vigi 4P 16A C 30MA AC	A9D31716	шт.	1		
		Розетка силоваая 3P+N, 32А, 380В, (3L+N+PE)	Розетка PratiKa	PKY32F735	шт.	1		установить на корпус ЩС
		Розетка силоваая 3P+N, 16А, 380В, (3L+N+PE)	Розетка PratiKa	PKY16F735	шт.	1		
		Розетка SCHUKO 16A 2P 220В	Розетка PratiKa	81141	шт.	2		
10	ЩК-2	Щаф распределительный IP55, U=380В, Iн=630А на вводе с выключателем-разъединителем нагрузки на ток 400А и с отходящими автоматами:	Prisma Plus P IP55	Schneider Electric	компл.	1		2106x1006x450
		3P с Iн=63А хар-ка C	INS400 3П	31110	шт.	1		
		3P с Iн=63А хар-ка C	iC60N C 63A 3P	A9F79363	шт.	5		
		диф.автомат 2P с Iн=25А Iдиф.=30мА	A9D31625	Schneider Electric	шт.	1		
		диф.автомат 4P с Iн=32А Iдиф.=30мА	iDPN N Vigi 2P 25A C 30MA AC	A9D31732	шт.	1		
		диф.автомат 4P с Iн=16А Iдиф.=30мА	iDPN N Vigi 4P 32A C 30MA AC	A9D31716	шт.	1		
		Розетка силоваая 3P+N, 32А, 380В, (3L+N+PE)	Розетка PratiKa	PKY32F735	шт.	1		установить на корпус ЩС
		Розетка силоваая 3P+N, 16А, 380В, (3L+N+PE)	Розетка PratiKa	PKY16F735	шт.	1		
		Розетка SCHUKO 16A 2P 220В	Розетка PratiKa	81141	шт.	2		

Изм.

Кол.уч.

Лист

N док.

Подп.

Дата

033-2020-2-ИОС1.С2 (ЭМ)

Лист

4

[illegible]

						033-2020-2-ИОС1.С2 (ЭМ)	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		5

Инф. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

									67
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	Щаф распределительный IP55, U=380В, Iн=630А	Prisma Plus P IP55		Schneider Electric	компл.	1		2106x1006x450	
ЩС-6	на вводе с выключателем-разъединителем нагрузки на ток 250А	INS250 3П	31106	Schneider Electric	шт.	1			
	и с отходящими автоматами:	3P с Iн=125А	C120H C 125A 3P	A9N18470	Schneider Electric	шт.	1		
		3P с Iн=63А хар-ка C	iC60N C 63A 3P	A9F79363	Schneider Electric	шт.	2		
		1P с Iн=20А хар-ка C	iC60N C 20A 1P	A9F79120	Schneider Electric	шт.	1		
		диф.автомат 4P с Iн=25А Iguф.=30мА	iDPN N Vigi 4P 25A C 30MA AC	A9D31725	Schneider Electric	шт.	2		
		диф.автомат 2P с Iн=25А Iguф.=30мА	iDPN N Vigi 2P 25A C 30MA AC	A9D31625	Schneider Electric	шт.	1		
		диф.автомат 4P с Iн=32А Iguф.=30мА	iDPN N Vigi 4P 32A C 30MA AC	A9D31732	Schneider Electric	шт.	1		
		диф.автомат 4P с Iн=16А Iguф.=30мА	iDPN N Vigi 4P 16A C 30MA AC	A9D31716	Schneider Electric	шт.	1		
		Розетка силоваая 3P+N, 32А, 380В, (3L+N+PE)	Розетка PratiKa	PKY32F735	Schneider Electric	шт.	1	установить на корпус ЩС	
		Розетка силоваая 3P+N, 16А, 380В, (3L+N+PE)	Розетка PratiKa	PKY16F735	Schneider Electric	шт.	1		
	Розетка SCHUKO 16А 2P 220В	Розетка PratiKa	81141	Schneider Electric	шт.	2			
15	Щаф распределительный IP55, U=380В, Iн=630А	Prisma Plus P IP55		Schneider Electric	компл.	1		2106x1006x450	
ЩС-7	на вводе с автоматическим выключателем с Iн=100А	C120N C 100A 3P	A9N18367	Schneider Electric	шт.	1			
	и с отходящими автоматами:	3P с Iн=63А хар-ка C	iC60N C 63A 3P	A9F79363	Schneider Electric	шт.	1		
		3P с Iн=20А хар-ка C	iC60N C 20A 3P	A9F79320	Schneider Electric	шт.	2		
		1P с Iн=20А хар-ка C	iC60N C 20A 1P	A9F79120	Schneider Electric	шт.	1		
		1P с Iн=16А хар-ка C	iC60N C 16A 1P	A9F79116	Schneider Electric	шт.	1		
		диф.автомат 4P с Iн=25А Iguф.=30мА	iDPN N Vigi 4P 25A C 30MA AC	A9D31725	Schneider Electric	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Выключатель автоматический, 3-х полюсный, Iном.расцеп=630А	FORMULA A3N 630/630A		ABB	шт.	4		установить как QF1 в ГРЩ.3,ГРЩ.4,ГРЩ.5,ГРЩ.6
21	Выключатель автоматический, 3-х полюсный, Iном.расцеп=320А	FORMULA A3N 400/320A		ABB	шт.	2		установить как QF2 в ГРЩ.3,ГРЩ.6
22	Выключатель автоматический, 3-х полюсный, Iном.=40А, хар- ка С	S203 C40		ABB	шт.	1		в РП АБК
23	Выключатель автоматический, 3-х полюсный, Iном.=20А, хар- ка С	S203 C20		ABB	шт.	2		в 1.5РП, 1.6РП
24	Выключатель автоматический, 3-х полюсный, Iном.=16А, хар- ка С	S203 C16		ABB	шт.	1		в РП АБК
25	Выключатель автоматический, 3-х полюсный, Iном.=10А, хар- ка С	S203 C10		ABB	шт.	2		в 1.5РПВ
26	Выключатель автоматический, 3-х полюсный, Iном.=10А, хар- ка D	S203 D10		ABB	шт.	3		в 1.3РПВ, 1.4РПВ, 1.5РПВ
27	Выключатель автоматический дифференциальный, 2Р, Iном.=25А, Iгиф.=30мА	BMF41225		ABB	шт.	2		в 1.5РП, 1.6РП
28	Щит розеточный – бокс пластиковый 12 модульный с 3-мя отверстиями				компл.	30		
	для розеток 63А IP65 в комплекте:	KAEDRA 12 МОД + 3 ОТВЕРСТИЯ РОЗ	13187	Schneider Electric	шт.	1		460x340x160
	диф.автомат 4Р с Iн=32А Iгиф.=30мА	iDPN N Vigi 4P 32A C 30MA AC	A9D31732	Schneider Electric	шт.	1		
	диф.автомат 4Р с Iн=16А Iгиф.=30мА	iDPN N Vigi 4P 16A C 30MA AC	A9D31716	Schneider Electric	шт.	1		
	диф.автомат 2Р с Iн=16А Iгиф.=30мА	iDPN N Vigi 2P 16A C 30MA AC	A9D31616	Schneider Electric	шт.	1		
	Розетка силоваая 3Р+N, 32А, 380В, (3L+N+PE)	Розетка PratiKa	PKY32F735	Schneider Electric	шт.	1		
	Розетка силоваая 3Р+N, 16А, 380В, (3L+N+PE)	Розетка PratiKa	PKY16F735	Schneider Electric	шт.	1		
	Розетка SCHUKO 16А 2Р 220В	Розетка PratiKa	81141	Schneider Electric	шт.	1		
29	Щит розеточный – бокс пластиковый 18 модульный с 4-мя отверстиями				компл.	2		
	для розеток 63А IP65 в комплекте:	KAEDRA 18 МОД + 4 ОТВЕРСТИЯ РОЗ	13188	Schneider Electric	шт.	1		460x448x160
	диф.автомат 4Р с Iн=32А Iгиф.=30мА	iDPN N Vigi 4P 32A C 30MA AC	A9D31732	Schneider Electric	шт.	2		
	диф.автомат 2Р с Iн=16А Iгиф.=30мА	iDPN N Vigi 2P 16A C 30MA AC	A9D31616	Schneider Electric	шт.	2		
	Розетка силоваая 3Р+N, 32А, 380В, (3L+N+PE)	Розетка PratiKa	PKY32F735	Schneider Electric	шт.	2		
	Розетка SCHUKO 16А 2Р 220В	Розетка PratiKa	81141	Schneider Electric	шт.	2		

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Формат А3

Инф. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Электроустановочные изделия							
1	Розетка одностная для открытой установки с з/к 16 А, 250В, IP20		RA16-003-2I-B	Schneider Electric	шт.	11		
2	Комбинация розеток, в комплекте с кабельным вводом и с подвесной скобой,	серия DELTA-BOX	92798	MENNEKES	шт.	89		
	с 3-мя розеткам SCHUKO, 16А, 230В, светло-серая, IP44							
3	Цепочка для подвеса розеточного блока DELTA-BOX – длина 1м				шт.	89		
	Электромонтажные устройства и изделия							
1	Коробка распаячная для открытой проводки, IP55, 100x100x50		IMT35091	Schneider Electric	шт.	75		
2	Колодка клеммная				шт.	75		
3	Наконечник кабельный медный луженый, сечение жилы 4 мм.кв.	ТМЛ-4		KBT	шт.	105		
4	Наконечник кабельный медный луженый, сечение жилы 6 мм.кв.	ТМЛ-6		KBT	шт.	50		
5	Наконечник кабельный медный луженый, сечение жилы 10 мм.кв.	ТМЛ-10		KBT	шт.	55		
6	Наконечник кабельный медный луженый, сечение жилы 16 мм.кв.	ТМЛ-16		KBT	шт.	240		
7	Наконечник кабельный медный луженый, сечение жилы 25 мм.кв.	ТМЛ-25		KBT	шт.	30		
8	Наконечник кабельный медный луженый, сечение жилы 35 мм.кв.	ТМЛ-35		KBT	шт.	50		
9	Наконечник кабельный медный луженый, сечение жилы 70 мм.кв.	ТМЛ-70		KBT	шт.	20		
10	Наконечник кабельный медный луженый, сечение жилы 95 мм.кв.	ТМЛ-95		KBT	шт.	30		
11	Наконечник кабельный медный луженый, сечение жилы 120 мм.кв.	ТМЛ-120		KBT	шт.	10		
12	Наконечник кабельный медный луженый, сечение жилы 150 мм.кв.	ТМЛ-150		KBT	шт.	150		
13	Наконечник кабельный медный луженый, сечение жилы 185 мм.кв.	ТМЛ-185		KBT	шт.	10		
14	Шина заземления 19дюймовая медная		R5SGB19	DKC	шт.	15		

Изм.

Кол.уч.

Лист

N док.

Подп.

Дата

033-2020-2-ИОС1.С2 (ЭМ)

Лист

10

Инв. N подл.

11

Инф. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Кабельная продукция</u>							
1	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций	ВВГнг(A)-LS		АО «Электрокабель»				+5% запас
	пониженной пожароопасности (не распространяющий горение, с низким дымо- и	ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012		Кольчугинский завод»				
	газовыделением) на U=0,66/1кВ,							
	сечением: 2х1,5 мм²	ВВГнг(A)-LS-2х1,5			м	300		
	3х1,5 мм²	ВВГнг(A)-LS-3х1,5			м	305		
	3х2,5 мм²	ВВГнг(A)-LS-3х2,5			м	430		
	4х1,5 мм²	ВВГнг(A)-LS-4х1,5			м	205		
	5х1,5 мм²	ВВГнг(A)-LS-5х1,5			м	670		
	5х2,5 мм²	ВВГнг(A)-LS-5х2,5			м	1610		
	5х4 мм²	ВВГнг(A)-LS-5х4			м	1690		
	5х6мм²	ВВГнг(A)-LS-5х6			м	15		
	5х10мм²	ВВГнг(A)-LS-5х10			м	685		
	5х16мм²	ВВГнг(A)-LS-5х16			м	1050		
	5х25мм²	ВВГнг(A)-LS-5х25			м	555		
	5х35мм²	ВВГнг(A)-LS-5х35			м	500		
	5х70мм²	ВВГнг(A)-LS-5х70			м	160		
	5х95мм²	ВВГнг(A)-LS-5х95			м	210		
	5х120мм²	ВВГнг(A)-LS-5х120			м	85		
	5х150мм²	ВВГнг(A)-LS-5х150			м	1200		
	5х185мм²	ВВГнг(A)-LS-5х185			м	50		

Инф. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабельные лотки и крепежные элементы							
1	Стержень резьбовой М8х2000 мм	TR M8 2M G	3141136	”ОБО Беттерманн”, Липецк	шт.	917	0,6	
2	Соединитель резьбового стержня М8х30 мм	CSTR M8 G	6410081	”ОБО Беттерманн”, Липецк	шт.	550	0,019	
3	Гайка шестигранная М8	HN M8 G	3400085	”ОБО Беттерманн”, Липецк	шт.	8800	0,005	
4	Шайба М6,Ø20 мм	WS M6 G20 G	3403076	”ОБО Беттерманн”, Липецк	шт.	3500	0,002	
5	Шайба М8,Ø25 мм	WS M8 G25 G	3403130	”ОБО Беттерманн”, Липецк	шт.	8800	0,004	
6	U–образная профильная рейка 50х30х3000 мм	US 3 300 FS	6342340	”ОБО Беттерманн”, Липецк	шт.	270	3,99	
7	Кабельный листовой лоток перфорированный 60х50х3000 мм	RKS 605 FS	6047600	”ОБО Беттерманн”, Липецк	м	305		
8	Кабельный листовой лоток перфорированный 85х100х3000 мм	MKS 810 FS	6057101	”ОБО Беттерманн”, Липецк	м	278	2,077	
9	Кабельный листовой лоток перфорированный 85х200х3000 мм	MKS 820 FS	6057209	”ОБО Беттерманн”, Липецк	м	1170	2,923	
10	Кабельный листовой лоток перфорированный 85х300х3000 мм	MKS 830 FS	6057306	”ОБО Беттерманн”, Липецк	м	279	3,577	
11	Кабельный листовой лоток перфорированный 85х400х3000 мм	MKS 840 FS	6057403	”ОБО Беттерманн”, Липецк	м	30	4,23	
12	Кабельный листовой лоток перфорированный 110х100х3000 мм	MKS 110 FS	6060102	”ОБО Беттерманн”, Липецк	м	21	2,431	
13	Кабельный листовой лоток перфорированный 110х200х3000 мм	MKS 120 FS	6060196	”ОБО Беттерманн”, Липецк	м	114	3,085	
14	Кабельный листовой лоток перфорированный 110х300х3000 мм	MKS 130 FS	6060307	”ОБО Беттерманн”, Липецк	м	30	3,739	
15	Кабельный листовой лоток перфорированный 110х400х3000 мм	MKS 140 FS	6060404	”ОБО Беттерманн”, Липецк	м	15	4,63	
16	Угловая секция 90° 85х100 мм	RB 90 810 FS	7001762	”ОБО Беттерманн”, Липецк	шт.	4	0,65	
17	Угловая секция 90° 85х200 мм	RB 90 820 FS	7001789	”ОБО Беттерманн”, Липецк	шт.	5	1,5	
18	Угловая секция 90° 85х300 мм	RB 90 830 FS	7001800	”ОБО Беттерманн”, Липецк	шт.	3	1,8	
19	Т–образное/крестовое соединение 85х100 мм	RAA 810 FS	7002475	”ОБО Беттерманн”, Липецк	шт.	8	0,4	
20	Т–образное/крестовое соединение 85х200 мм	RAA 820 FS	7002491	”ОБО Беттерманн”, Липецк	шт.	30	0,45	
21	Т–образное/крестовое соединение 85х300 мм	RAA 830 FS	7002513	”ОБО Беттерманн”, Липецк	шт.	1	0,6	
22	Т–образное/крестовое соединение 85х400 мм	RAA 840 FS	7002521	”ОБО Беттерманн”, Липецк	шт.	2	2,3	
23	Соединитель кабельного листового лотка 60х100 мм	RLVK 60 FS	6067093	”ОБО Беттерманн”, Липецк	шт.	200	0,1	

Изм.

Кол.уч.

Лист

N док.

Подп.

Дата

033-2020-2-ИОС1.С2 (ЭМ)

Лист
14

[illegible]